

Kuyu Ölçü Değerleri

ASANSÖR KAPASİTESİNE BAĞLI KUYU ÖLÇÜLERİ (Minimum Değerler)			
KAPASİTE (KİŞİ)	KAPASİTE (KG)	KUYU GENİŞLİĞİ (CM)	KUYU DERİNLİĞİ (CM)
4	300	150	150
5	400	160	160
6	450	165	165
7	525	170	170
8	630	180	170
13	1000	200	240
17	1275	210	280
21	1600	240	300

ASANSÖR KAPASİTESİNE BAĞLI KABİN ALANLARI Referans: TS 10922 (EN81-1),EN81-2						
KAPASİTE (KİŞİ)	KAPASİTE (KG)	KABİN ALANLARI (M ²)		KAPASİTE (KİŞİ)	KAPASİTE (KG)	KABİN ALANLARI (M ²)
1	100	0,28-0,38		11	825	1,87-2,05
2	180	0,49-0,58		12	900	2,01-2,20
3	225	0,60-0,70		13	1000	2,15-2,40
4	300	0,79-0,90		14	1050	2,29-2,50
5	375	0,98-1,10		15	1125	2,43-2,65
5	400	1,10-1,17		16	1200	2,57-2,80
6	450	1,17-1,30		17	1275	2,71-2,95
7	525	1,31-1,45		18	1350	2,85-3,10
8	600	1,45-1,60		19	1425	2,99-3,25
8	630	1,45-1,66		20	1500	3,13-3,40
9	675	1,59-1,75		21	1600	3,56
10	750	1,73-1,90		26	2000	4,20
10	800	1,73-2,00		33	2500	5,00

Açıklamalar;

· 2500 kg üzerinde her 100 kg için 0,16 m² alan ilave edilir.

· 20 kişi üzerinde insan sayısı için 0,115 m² ilave edilir.